**Autorizovaná osoba č. SK04**

**TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.**
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31821987

# SK CERTIFIKÁT
## o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku

## SK04 – ZSV – 3470

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

**Vnútorné otočné jednokrídlové a dvojkrídlové oceľové plné hladké a čiastočne zasklené dvere s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu v oceľovej zárubni, typ ENDOORS CF64 $EI_2$ 120**

Vhodnosť použitia, posudzované podstatné vlastnosti výrobku a obmedzenia použitia sa uvádzajú v prílohe 1 na rube tohto certifikátu.

Uvedený na trh pod menom

**ENDOORS S.R.L.**
**IČO: PR-248322**
**Via Argine Maestro del Po 9, 43016 Polesine Zibello (PR)Taliansko**

a vyrábaný vo výrobni

**B30668602**

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov") a parametrov uvedených v slovenskej technickej norme

**STN EN 16034: 2015**

podľa systému posudzovania parametrov I pre parametre stanovené v tomto certifikáte sú uplatnené a že systém riadenia výroby vykonávaný výrobcom sa posúdil na zabezpečenie

**nemennosti parametrov stavebného výrobku.**

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 18. novembra 2025 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa slovenské technické normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobni významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený autorizovanou osobou na certifikáciu výrobkov.

Bratislava 18. novembra 2025

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n.o. TSUS SK 04 -1- BRATISLAVA

Ing. Daša Kozáková
vedúca Autorizovanej osoby SK04

191377

© PROMPt, security printing s.r.o.

**Príloha 1 certifikátu č. SK04 – ZSV – 3470**

**Vhodnosť použitia:**
Dvere s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu ENDOORS CF64 $EI_2$ 120 sú určené do vnútorných požiarne deliacich konštrukcií v budovách na bývanie, nebytových nevýrobných a priemyselných stavbách ako jednokrídlové a dvojkrídlové požiarne dvere, ktoré sa po každom otvorení samočinne uzatvárajú. Sú vhodné na zabudovanie do tuhej normovej podpornej konštrukcie s vysokou hustotou alebo do ľahkej podpornej konštrukcie s hrúbkou min. 150 mm.

**Posudzované podstatné vlastnosti výrobku:**
požiarna odolnosť, tesnosť proti prieniku dymu a samouzatváranie –-

Vnútorné otočné dvere **ENDOORS CF64 $EI_2$ 120-C5** jednokrídlové a dvojkrídlové plné hladké alebo čiastočne zasklené výplňami EI120 s trojstrannou rohovou zárubňou s hrúbkou plechu min. 1,2 mm, s hrúbkou krídla 63 mm s jadrom z minerálnej vlny hrúbky 2x 24 mm s medziľahlou sadrokartónovou doskou hrúbky 12,5 mm krytým nalepenými oceľovými pozinkovanými alebo antikorovými plechmi hrúbky min. 0,71 mm.

**Výrobky môžu byť vybavené akýmkoľvek ďalším typom príslušenstva, ktoré sa podrobne uvádza v technickej dokumentácii výrobcu,** ako sú napr. prídavné závesy, panikové a núdzové uzávery, kľučky alebo držadlá, zatvárače dverí, cylindrické zámky, elektromagnety, elektrické zámky, magnetické kontakty, aplikované alebo integrované výsuvné tesnenia alebo rozšírenia zárubní a iné, a môžu byť aj vo vyhotovení s obložkovou alebo blokovou zárubňou.

**Medzné rozmery dverí variant c) CF64 $EI_2$ 120-C5:**
**1-krídlové dvere:**
Rozmery svetlého otvoru (šírka x výška):

| | |
|---|---|
| - minimálne: | (521 x 1579) mm |
| - maximálne: | (1199 x 2422) mm |
| - max. plocha: | 2,64 $m^2$ |

Rozmery skla (šírka x výška):

| | |
|---|---|
| - minimálne: | bez obmedzenia |
| - maximálne: | (400 x 624) mm |

**2-krídlové dvere:**
Rozmery svetlého otvoru (šírka x výška):

| | |
|---|---|
| - minimálne: | (1086 x 1624) mm |
| - maximálne: | (2498 x 2490) mm |
| - max. plocha: | 5,64 $m^2$ |

Rozmery skla (šírka x výška):

| | |
|---|---|
| - minimálne: | bez obmedzenia |
| - maximálne: | (400 x 600) mm |

**Medzné rozmery dverí variant c) CF64 $EI_2$ 120-C5 tesných proti prieniku dymu:**
Rozmery svetlého otvoru (šírka x výška):
**1-krídlové dvere:**

| | |
|---|---|
| - maximálne: | (1012 x 2163) mm |
| - max. plocha: | 2,18 $m^2$ |

**2-krídlové dvere:**

| | |
|---|---|
| - maximálne: | (2020 x 2105) mm |
| - max. plocha: | 4,25 $m^2$ |

| | |
|---|---|
| **Klasifikácia požiarnej odolnosti:** | **$EI_2$ 120** |
| **Klasifikácia tesnosti proti prieniku dymu:** | **$S_a$ / $S_{200}$** |
| **Klasifikácia samouzatvárania:** | **C5 (200 000 cyklov)** |

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n.o.
TSUS
SK 04
- 1 -
BRATISLAVA